



BULLETIN DE PERTE

PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

Un ventilateur vole en éclats



Bulletin de perte
Numéro 9

**La Compagnie d'Inspection
et d'Assurance Chaudière et
Machinerie du Canada**

www.biico.com

À 3 h 00 du matin des voisins ont entendu un bruit au dernier étage d'un immeuble commercial. Ils ont téléphoné à la police qui a avisé le surintendant de l'immeuble.

L'enquête a démontré qu'un ventilateur de retour d'air d'une dimension de 44" a été complètement détruit. Les pales du ventilateur se sont brisées et plusieurs morceaux ont été trouvés au fond du boîtier.

Ce genre de ventilateur n'étant plus disponible, on a dû modifier la construction du boîtier et remplacer le ventilateur par un nouveau modèle. La cause probable du bris est l'épuisement du métal.

Détails de la perte

Genre d'établissement :
Edifice à bureaux
Type d'équipement : Ventilateur du
système de climatisation
Âge de l'équipement : 10 ans

Montant du règlement final :
20 075,00 \$



HSB BI&I