



## BULLETIN DE PERTE

### PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

La surtension de ligne endommage un équipement assuré



**Bulletin de perte**  
Numéro 16

**La Compagnie d'Inspection  
et d'Assurance Chaudière et  
Machinerie du Canada**

[www.biico.com](http://www.biico.com)

Vers 14 h 00, les locaux de l'assuré perdaient la majeure partie du courant à cause de la perte d'une phase de l'alimentation électrique de l'Hydro, laissant les lieux dans la quasi-noirceur. Environ 15 minutes plus tard, une perte totale de courant a forcé 150 employés à sortir dans la rue. Au retour du courant, 1 heure 1/2 plus tard, la surtension a entraîné le grillage de plusieurs moteurs importants, des dommages à diverses pièces d'équipement, la contamination de réservoirs de placage, la perte de production et la corruption du traitement des données.

L'assuré a subi 55 121 \$ en perte d'exploitation et 23 342,79 \$ en dommages matériels.

#### Détail des pertes

Type de propriété :  
Fabricant de plaquettes  
Type d'équipement : Divers

Montant du règlement : 78 483,78 \$



HSB BI&I