



Blocage de moteur dans un foyer de personnes âgées

Perte due au bris d'équipement

HSB Canada, membre de Munich Re, est une entreprise axée sur la technologie, fondée sur l'assurance spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce de stimuler l'innovation dans un monde moderne afin que vous puissiez demeurer à l'avant-garde des risques.

Le moteur a été mis en opération pour un essai de routine. Quelque temps plus tard, au moment de noter la lecture, l'opérateur a constaté que de la vapeur s'échappait d'un drain du radiateur; il a immédiatement tenté d'arrêter le moteur mais le moteur a continué de fonctionner et la température de monter. Les dispositifs de sécurité ont fonctionné mais le moteur ne s'arrêtait toujours pas. L'opérateur a alors eu recours à l'interrupteur électrique principal mais l'unité a continué de surchauffer jusqu'au blocage du moteur.

Le moteur et la génératrice fournissaient l'éclairage d'urgence et l'électricité pour le système de chauffage de ce foyer pour personnes âgées. Il a fallu louer de l'équipement

temporaire pendant 33 jours, jusqu'à ce que l'unité de remplacement puisse être installée.

Détail des pertes

Type de propriété :

Foyer de personnes âgées

Type d'équipement :

Moteur à combustion interne d'urgence - 160cv

Âge de l'équipement :

Vingt-huit ans

Montant

du règlement final :

D.B. 18 839,52 \$

P.E. 8 638,90 \$

Perte totale 27 478,42 \$