



La surtension de ligne endommage un équipement assuré

Perte due au bris d'équipement

HSB Canada, membre de Munich Re, est une entreprise axée sur la technologie, fondée sur l'assurance spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce de stimuler l'innovation dans un monde moderne afin que vous puissiez demeurer à l'avant-garde des risques.

Vers 14 h 00, les locaux de l'assuré perdaient la majeure partie du courant à cause de la perte d'une phase de l'alimentation électrique de l'Hydro, laissant les lieux dans la quasi-noirceur. Environ 15 minutes plus tard, une perte totale de courant a forcé 150 employés à sortir dans la rue. Au retour du courant, 1 heure 1/2 plus tard, la surtension a entraîné le grillage de plusieurs moteurs importants, des dommages à diverses pièces d'équipement, la contamination de réservoirs de placage, la perte de production et la corruption du traitement des données.

L'assuré a subi 55 121 \$ en perte d'exploitation et 23 342,79 \$ en dommages matériels.

Détail des pertes

Type de propriété :
Fabriquant de plaquettes
Type d'équipement :
Divers

Montant du règlement :
78 483,78 \$