



## Les animaux aussi peuvent causer des bris!

### Bulletin de perte

HSB Canada, membre de Munich Re, est une entreprise axée sur la technologie, fondée sur l'assurance spécialisée et l'ingénierie, qui s'efforce de stimuler l'innovation dans un monde moderne afin que vous puissiez demeurer à l'avant-garde des risques.

**Bien qu'il existe de nombreuses causes de bris d'équipement, il est surprenant de constater que bon nombre est occasionné par des animaux et combien de dommages peuvent en résulter.**

#### **Nidification**

L'équipement électrique génère de la chaleur et peut devenir un refuge pour les petits animaux tels les oiseaux, les rongeurs et autres animaux nuisibles. Comme ils se déplacent ou font leur nid, les connexions peuvent être court-circuitées.

#### **Un serpent interrompt l'alimentation électrique de la ville**

Un serpent coincé dans une boîte de disjoncteur située dans un poste de service municipal a privé la ville de son alimentation en électricité. Le dommage causé par un arc électrique

était tellement important que la location d'un équipement temporaire a été nécessaire pour rétablir le service.

– Pertes payées, y compris 84 754 \$ en perte de revenus, se sont élevées à 342 707 \$.

#### **Bris causé par un écureuil - résultat : pas de bière ni glace**

Un écureuil a court-circuité un transformateur de service, occasionnant une fluctuation de courant dans un commerce à proximité. Le bris a causé l'endommagement d'un appareil servant à broyer la glace pour les cônes glacés et du compresseur de réfrigération d'un refroidisseur à bière.

– Sinistres payés : 3 340 \$

### **Une chauve-souris provoque une panne du système téléphonique dans un cabinet d'avocats**

Lorsque le système téléphonique d'un cabinet d'avocats est tombé en panne, un technicien a ouvert la console de l'équipement située sur le système de traitement de la voix afin de tenter de résoudre le problème. Il a entendu un bruit étrange et une chauve-souris a volé hors de la console. L'animal avait en quelque sorte été pris au piège et court-circuité les circuits du système.

– Sinistres payés : 4 800 \$



### **Un cheval cause des dommages à un appareil de traitement pour favoriser la cicatrisation/guérison**

Un cheval traité pour une blessure à la jambe a donné un coup de sabot sur la tête d'un appareil de thérapie par ondes de choc. Le vétérinaire nota, plus tard, que des étincelles sortaient de l'appareil, lequel avait été utilisé pour aider à guérir des fractures et des tissus conjonctifs chez les animaux. Une nouvelle bobine, un capteur et la tête de traitement de la machine ont dû être commandés d'Europe.

– Sinistres payés : 35 270 \$

### **Des oiseaux sur des fils à haute tension**

Des oiseaux ont heurté des lignes à haute tension connectées à des transformateurs reliant un complexe d'habitation communautaire, perturbant l'alimentation électrique et endommageant quatorze unités de climatisation sur le toit. Des réparations importantes ont été nécessaires.

– Sinistres payés : 203 789 \$

### **Des lézards sur les connexions électriques**

De la fumée s'échappait du panneau principal et du disjoncteur d'une usine régionale de traitement des eaux usées. Les pompiers sont intervenus et ont trouvé deux lézards morts sur les connexions brûlées. L'accident a provoqué l'arrêt des pompes jusqu'à ce que les réparations puissent être complétées.

– Sinistres payés : 8 839 \$