



## BULLETIN DE PERTE

### PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

Un motel reconnu en banlieue subit des dommages suite à une surtension

#### Bulletin de perte

Numéro 19

#### La Compagnie d'Inspection et d'Assurance Chaudière et Machinerie du Canada

[www.biico.com](http://www.biico.com)

Par une chaude journée d'été au mois d'août, une importante surtension frappa la région, endommageant l'équipement téléphonique de ce motel achalandé. Le motel a été privé de courant durant environ 8 heures. Lorsque le courant a été rétabli, l'assuré a constaté l'ampleur des dommages au système téléphonique. À cause de l'accident, le système téléphonique ne pouvait plus recevoir d'appels de l'extérieur, privant du même coup les visiteurs de la fonction de réveil. L'assuré a subi une perte d'exploitation à cause de la relocalisation de clients dans d'autres établissements pour les nuitées suivantes.

L'équipement âgé de 15 ans étant discontinué par le manufacturier, il a donc fallu remplacer intégralement le système téléphonique, incluant la console de même que les 48 téléphones pour chacune des chambres.

#### Détail de la perte

Genre d'établissement : Motel

Type d'équipement :

Système téléphonique doté de 6 lignes, d'une console et de 48 téléphones

Âge de l'équipement : 15 ans

#### Montant du règlement final :

|              |           |
|--------------|-----------|
| D.B.         | 12 555 \$ |
| P.E.         | 7 797 \$  |
| Perte totale | 20 352 \$ |



HSB BI&I